

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4916044 vom/ dated 23.11.2015

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Trägerklemme</p> <p>in der Ausführungsform: Spannschraube mit Ringschneide</p> <p>für Anschlussgewinde:</p> <p>M 8</p> <p>in Werkstoff: GTS 35 galvanisch verzinkt</p> <p>M 12</p> <p>in Werkstoff: GTS 45 galvanisch verzinkt</p> <p>Sicherungsglasche in Werkstoff: ST 37-2</p>	<p>TKL</p> <p>M 8 Ø 9</p> <p>M 12 Ø 13</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4916044 vom/ dated 23.11.2015

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht	WAL 91018	13.12.1991	
Zusammenstellzeichnungen	114046/8d01rs, Rev. 2	08.10.2001	1
	114046/9d01rs, Rev. 2	08.10.2001	1
	120052/a2d01rs, Rev. 2	04.05.2001	1
	120052/13d01rs, Rev. 2	02.05.2001	1
	115128/001012, Rev. A	22.10.1999	1
Sicherungsglasche	115128/001012 Rev. A	22.10.1999	1
Montageanleitung			1
Technische Unterlagen über die Kennzeichnung des Produktes:			
Etikett TKL M 8	Art.-Nr.: 79687	28.01.2002	1
Etikett TKL M 12	Art.-Nr.: 20949	25.01.2002	1
Etikett TKL Ø 13	Art.-Nr.: 43275	25.01.2002	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4916044 vom/ dated 23.11.2015

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Verwendung der Trägerklemme Typ 'TKL' M 8 oder Durchmesser 9 ist zur Halterung von Rohren bis einschließlich DN 50 ohne Sicherungslasche zulässig.

Die Verwendung der Trägerklemme Typ 'TKL' M 12 oder Durchmesser 13 kann ist zur Halterung von Rohren größer als DN 100 bis einschließlich DN 150 nur mit Sicherungslasche zulässig.